

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Свердловской области  
(наименование территориального органа МЧС России)

620075, г. Екатеринбург, ул. Шейкмана, 84  
т. (343) 312-44-09 ф. 8 (343) 312-44-08, E-mail: gu-mchs@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Туринского городского округа,  
Слободо - Туринского муниципального района  
(наименование органа государственного надзора)

623930, Свердловская область, с. Туринская Слобода, ул. Северная, 30 А,  
тел. (343) 61 2-22-49, E-mail: tond-Turinsk@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 8/1/1  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Куминовская основная общеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору Сабурова А.С. Отдел надзорной деятельности Туринско- № 8  
го городского округа, Слободо - Туринского  
муниципального района управления надзор-  
ной деятельности и профилактической  
работы Главного управления МЧС России  
по Свердловской области  
(наименование органа ГПН)

от « 07 » февраля 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.  
« 26 » февраля 2020 г. по 16 ч 00 мин. « 10 » марта 2020 г.

проведена проверка  
Старший инспектор ОНД и ПР Туринского ГО, Слободо - Туринского МР УНД и ПР  
капитан внутренней службы Кайгородова Нина Ивановна  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных  
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Куминовская основная общеобразовательная школа» с. Куминовское, ул. Советская, 5  
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директор Потапова Ирина Гельмутовна  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно-го места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	У дверей первого и второго этажа на левую и правую лестничную клетку отсутствует приспособление для самозакрывания и уплотнения в притворах.	п.4.2.7. Свод правил 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы. Утвержден приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171	15.09.2020 г.	
2	Отсутствует эвакуационное освещение, которое работает в круглосуточном режиме или включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п. 43 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденный постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	15.09.2020 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в 3-4 квартал 2020 г.

(квартал, месяц).

Старший инспектор ОНД и ПР Туринского ГО, Слободино-Туринского МР УНД и ПР Кайгородова Нина Ивановна  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



*Н.И.*  
(подпись)

«10» марта 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

*М.И.С.*  
(подпись)

*директор Статнова И.Г.*  
(должность, фамилия, инициалы)

«10» марта 2020 г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.